



구분		주요제원
영구 시설	취수시설	- 취수탑 (심층취수) - 수문 : B4.3m×H4.3m×1문 (고압물러게이트)
	도수시설	- 터널 L394.2m (NATM공법) (콘크리트 라이닝 : D4.3m, L326.2m, 수압철관 : D4.3m, L68.0m)
	방류시설	- 주밸브 : 제트플로게이트 (D2.9m @ 2련) - 부밸브 : 유압식 가드 게이트 (D2.9m @ 2련) - 방류수로 : · 좌측 B3.5m × H4.0m, B5.5m × H3.5m, L36.5m · 우측 B3.5m × H4.0m, B5.5m × H3.5m, L26.6m
	진입 및 유지관리용도로	- 방류밸브실진입도로 : L217m, B5.0~7.0m - 관리교진입도로 : L88.0m, B4.5m
임시 시설	가물막이	- 원형벽강관 : H57.0m, D24.2m (강관 D1.3m, 50분)
	가설작업대	- B60m × L60.0m, H55.4m